



Proyecto Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán

12 de enero de 2016

CIRCULAR ACLARATORIA No. 1

“PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND-001-B 003/2015”

“Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán”

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras C.A., a todas las Empresas Constructoras y Consorcios Nacionales y/o Extranjeros Precalificadas para presentar ofertas en el proceso “LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND-001-B 003/2015, Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán”, que se lleva a cabo en el marco del “Proyecto Construcción del Plan Maestro (Director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán (HND-001 B)”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, **la CIRCULAR ACLARATORIA No. 1** de este proceso, misma que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en participar en este proceso y que formará parte integral del proceso en mención.

Consulta No. 1

En el Listado de Obra sector Norte, Colector CN3, tubería ítem 5 y 11 se solicita suministro e instalación de tubería pared lisa o corrugada de 20”, dicho diámetro no existe comercialmente, aclarar ¿cuál será el diámetro a ofertar?

Respuesta:

Se deberá ofertar en lugar de tubería de pared lisa o corrugada de 20” la tubería de pared lisa o corrugada de 24” bajo las normativas ASTM F-679 para tubería lisa y ASTM F-949 para tubería corrugada.

Consulta No. 2

Solicitamos se especifique la norma de los accesorios a ofertar en sifón colector norte 15" y 10" y en sifón de colector sur 15" y 8".



Proyecto Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán

Respuesta:

La norma para los accesorios es ASTM D-2466, cedula SCH 40

Consulta No. 3

En los desgloses de oferta para obras en sector norte y sur, el suministro de tubería que se solicita ofertar es lisa o corrugada, sin embargo en Anexo 1 Especificaciones de Construcción, solo se encuentra la norma para la tubería lisa ASTM D-3034 (Tubería Lisa) para dicha norma el diámetro máximo que existe comercialmente es 15" por lo tanto es necesario se agregue la norma ASTM 949 (Tubería Corrugada, Diámetros comerciales 4", 6", 8", 10", 12", 15", 18") y AASHTO M-304 (Tubería corrugada Diámetros Comerciales 24", 30", 36", 42"), y ser congruente con lo indicado en desglose de oferta.

Respuesta:

La especificación para la tubería lisa es ASTM D-3034 para diámetros de 4" a 15" y para diámetros de 18" a 24" la norma ASTM F-679, se agrega la norma para tubería corrugada ASTM F-949 para diámetros de 4" a 24".

Atentamente,



Anibal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal