




CORTE LATERAL DEL POZO DE ABSORCIÓN
Escala 1:40




DETALLE DEL SELLO SANITARIO DEL POZO DE ABSORCIÓN
Escala 1:20



VISTA EN PLANTA TAPADERAS DEL TANQUE
Escala 1:25




VISTA EN PLANTA DE LA LOSA, BROCAL Y POZO
Escala 1:40




UBICACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS
PLANTA Y ELEVACIÓN
Escala 1:75



- ESPECIFICACIONES
1. Concreto de 2,500 lbs/pulg2, dosificación 1:2:3
 2. Varilla de hierro para refuerzo del concreto grado 40
 3. Mampostería: Mortero 1:4 piedra no menor de 12"
 4. El mortero de repello es de proporción 1:4, al igual que el pulido




VISTA EN PLANTA ESTRUCTURA DEL TANQUE
Escala 1:25





DETALLE TAPADERA DE INSPECCIÓN
Escala 1:15



DETALLE CHAFLÁN
Escala 1:10



CORTE LONGITUDINAL DEL TANQUE
Escala 1:25

DIBUJO Y DISEÑO: SANAA		REVISÓ Y APROBÓ: SANAA		CONTENIDO: POZO DE ABSORCION, TANQUE SEPTICO DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES			
UBICACION: COMUNIDADES CALICHAL, LAS ANONAS Y MONTECRUDO, AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ		PROYECTO: COMUNIDAD EL NISPERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA PAZ		ESCALA: LAS INDICADAS	HOJA: 18		